



Gmina Dubicze Cerkiewne

17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, powiat hajnowski, woj. podlaskie
tel. +48 085 682 79 81, fax +48 085 682 79 80

NIP 603 00 14 518

Regon 050659266

e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

http://www.dubicze-cerkiewne.pl

Dubicze Cerkiewne, dn. 17.12.2020 r.

OR.271.15.2020.IN

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr OR. 271.15.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.OR.271.15.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych – II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne**”

Niniejszym zawiadamiam, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr OR.271.15.2020 pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych – II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Lp.	Treść zapytania (brzmienie dosłowne)	Odpowiedź
1.	<p>W dokumencie SIWZ są zapisy: 1.,,a) Drenaż rozsączający zakończony studzienką zbiorczą z odpowietrzeniem” Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie wywiewek na nitkach drenażu zamiast studzienki napowietrzającej?</p>	<p><i>Zamawiający dopuszcza stosowanie wywiewek na nitkach drenażu zamiast studzienki napowietrzającej.</i></p>
2.	<p>„23. Przeprowadzenie prób końcowych i eksploatacyjnych (w tym rozruchu technologicznego) i pełnienie nadzoru nad próbami eksploatacyjnymi. Przedstawienie raportu po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki badań w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.” „24. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia części I zadania, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. „25. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku (przez czas gwarancji), chyba że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych oraz wykonanie badań ścieków oczyszczonych minimum raz w roku (przez czas gwarancji), koszt uwzględnić w wynagrodzeniu.” Pytanie 2. Jaki jest zakres czynności przeglądów gwarancyjnych, czy Zamawiający wymaga robienia badań ścieków w przypadku oczyszczalni drenażowych?</p>	<p><i>Zamawiający nie wymaga badania ścieków w przypadku wybudowania oczyszczalni drenażowych. Przeglądy gwarancyjne w zakresie niezbędnym do bieżącej eksploatacji biologicznych oczyszczalni ścieków.</i></p>
3.	<p>W dokumencie SIWZ (punkt 4 podpunkt e) i w PFU(punkt 2.4) jest rozbieżność w opisie przepompowni ścieku . Pytanie 3. Proszę wyjaśnić jakie są minimalne parametry przepompowni ścieków, czy Zamawiający dopuści</p>	<p><i>Zamawiający dopuszcza przepompownie ścieków o pojemności 250 l wyposażoną w pompę o mocy 180 W.</i></p>

	przepompownie o pojemności 250l wyposażoną w pompę o mocy 180W?	
4.	Realizacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest przewidziana w systemie „zaprojektuj i wybuduj „ czy Zamawiający wymaga referencji <u>wyłącznie</u> na budowę oczyszczalni ścieków czy również przynajmniej jednej referencji na roboty wykonane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” ?	Zamawiający realizuje zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający wymaga referencji na zaprojektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków jak również na wykonane roboty budowlane.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest uwzględnić powyższe uwagi Zamawiającego.

WÓJT
Leon Malaszewski