



Gmina Dubicze Cerkiewne

17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, powiat hajnowski, woj. podlaskie

tel. +48 085 682 79 81, fax +48 085 682 79 80

NIP 603 00 14 518

Regon 050659266

e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

<http://www.dubicze-cerkiewne.pl>

Dubicze Cerkiewne, dn. 15.01.2021 r.

OR.271.21.2020.IN

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.21.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak. OR.271.15.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne**” (ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 774798-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Niniejszym zawiadamiam, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr OR.271.21.2020 pn. „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne**”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Lp.	Treść zapytania (brzmienie dosłowne)	Odpowiedź
1.	Zamawiający wymaga aby oprawy wyposażone były w zasilacze programowalne za pomocą wyjścia DALI. Czy Zamawiający dopuści oprawy wyposażone w zasilacze programowalne za pomocą wyjścia 0-10V jako rozwiązanie równoważne? Funkcjonalność zasilaczy z interfejsem DALI oraz 0-10V w zakresie wymaganym przez Zamawiającego jest w 100% taka sama. Zasilacze z interfejsem 0-10V mogą mieć programowaną redukcję mocy w dowolnym harmonogramie, przykładowo: - oprawy od zachodu słońca do godziny 20:00 pracują z mocą nominalną, - oprawy od godziny 20:00 do godziny 22:00 pracują z mocą obniżoną o 50%. Lub inny dowolny harmonogram.	Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw wyposażonych w zasilacze programowalne za pomocą wyjścia 0-10V, pod warunkiem spełnienia pozostałych minimalnych parametrów określonych w punkcie 3.1 Specyfikacji technicznej sprzętu i usług - załącznik nr 11 do SIWZ
2.	Czy jest określona moc oprawy w WAT i strumień świetlny?	Zamawiający potwierdza, że moc opraw musi zostać określona w formularzu oferty a minimalna skuteczność światlenia została określona w załączniku nr 11 do SIWZ.

<p>3. Zgodnie ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy którzy:</p> <p>-,mogą wykazać się doświadczeniem, jeżeli realizowali zamówienie w powyższym zakresie w formule robót budowlanych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej jedno zadanie, którego przedmiotem była budowa, przebudowa tub remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.), sieci oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto”.</p> <p>Czy dopuszczeni będą wykonawcy, którzy w/w okresie wykonali szereg zadań o nieznacznie mniejszych wartościach, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333, z późn. zm.), sieci oświetlenia ulicznego, a łączna wartość wykonanych zadań znacznie przekracza kwotę 200 000,00 zł brutto.</p>	<p><u>Nie będą dopuszczeni do przetargu Wykonawcy,</u> którzy w/w okresie wykonali szereg zadań o nieznacznie mniejszych wartościach, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333, z późn. zm.), sieci oświetlenia ulicznego, a łączna wartość wykonanych zadań znacznie przekracza kwotę 200 000,00 zł brutto.</p>
--	---

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są uwzględnić powyższe uwagi Zamawiającego w ofercie.


WÓJZ
 Leon Małaszewski