

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
-wszyscy-**

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki i odcinka kanału tłoczego Jagodniki - Stary Kornin wraz z przepompowniami /Budowa oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin w ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - pn "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków"**

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w związku ze złożonym zapytaniem wyjaśniam treść SIWZ jak niżej:

Zapytanie 1: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty skróconego kosztorysu ofertowego. Czy kosztorys ofertowy ma być opracowany na podstawie załączonych przedmiarów, czy Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty wykazu cen jednostkowych za wykonanie 1 mb kanału tłoczego, grawitacyjnego, 1 szt. studni, 1 kpl przepompowni. Szczegółowa specyfikacja techniczna zadania mówi o rozliczeniu robót za pomocą cen jednostkowych ryczałtowych- np. cena wykonania 1 mb kanału sanitarnego tłoczego PE fi 110,90 mm, cena wykonania 1 pkl. przepompowni ścieków. itp.

Odpowiedź: Z treści SIWZ nie wynika, że Zamawiający żąda dołączenia do oferty skróconego kosztorysu ofertowego. Występuje natomiast wymóg dołączenia kosztorysu ofertowego sporządzonego w wersji skróconej lub szczegółowej. Kosztorys powinien być opracowany w układzie wynikającym z przedmiaru robót, który stanowi tylko materiał pomocniczy do opracowania oferty. Cena oferty należy ustalić z należytą starannością na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i wizji lokalnej w terenie. Przy przyjętej cenie ryczałtowej rozliczenia zamówienia, kosztorys ofertowy nie powinien być wymagany. Jednakże ze względów proceduralnych wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z którego zadanie jest dofinansowane, istnieje konieczność żądania przez Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowiącego część składową oferty, a po jego zakończeniu kosztorysu powykonawczego. Z kosztorysu musi wynikać cena łączna zamówienie, którą należy wpisać do formularza oferty, która będzie oceniana w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem przyjętego kryterium - Cena 100%. Ryczałtowe ceny jednostkowe mogą być stosowane do obliczenia wartości pozycji kosztorysowej, nie mogą jednak być dołączone do oferty bez konieczności sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Zapytanie 2: Na profilu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - studnia Nr 34 figuruje jako studnia fi 425 mm natomiast w zestawieniu studni figuruje jako fi 1000 mm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć: studnię jaka figuruje w zestawieniu tj. 1000 mm oraz zbiorniki przepompowni o średnicy Ø 1200 mm.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski